



УКРАЇНА
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №108

від 22 червня 2023 року
смт Кушугум

**Про затвердження питомих норм споживання питної
води на території Кушугумської територіальної
громади Запорізького району Запорізької області**

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України № 1107 від 25 серпня 20047 року «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання». Розглянувши лист Комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради № 04/0504 від 29.05.2023 р., враховуючи строки, обумовлені на спільній нараді Запорізької обласної державної адміністрації від 17 травня 2023 року, враховуючи лист Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради від 16.06.2023 року №768/01-37/01 із посиланням на питомі норми споживання питної води, затверджені рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 96 від 29.03.2021 року, які використовувались КП «Водоканал» при наданні послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, на період вирішення питання щодо розробки та затвердження нормативів питного водопостачання для населених пунктів смт. Балабине, смт. Кушугум, смт. Малокатеринівка, з метою забезпечення якісного і безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення на території Кушугумської територіальної громади,

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КУШУГУМСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:**

1. Затвердити норми споживання питної води на території Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області (додаються).
2. Рішення набуває чинності з 01 серпня 2023 року.
3. Контроль за виконання рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Кушугумської селищної ради Павлюк А.В.

Секретар виконкому



Вікторія КРИВЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету
Кушугумської селищної ради
Запорізького району Запорізької
області

від 22 червня 2023 №108

Норми споживання питної води
на території Кушугумської селищної ради
Запорізького району Запорізької області

№ п/п	Споживачі	Одиниці вимірювання	Норми споживання питної води	
			м ³ /добу	м ³ /місяць
1	2	3	4	5
<u>Для споживачів, які мешкають у приватних та малоквартирних будинках</u>				
1	З користуванням питною водою з вуличних водо-забірних колонок	1 особу	0,05	1,521/ 1,525
2	З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів	1 особу	0,095	2,89/ 2,898
3	З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн та санвузлів	1 особу	0,095	2,89/ 2,898
4	З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами або душами, та водопідігрівачами будь-якого типу	1 особу	0,125	3,802/ 3,813
5	З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з санвузлами, без ванн	1 особу	0,125	3,802/ 3,813
6	З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами або душами, з санвузлами, з водопідігрівачами будь-якого типу	1 особу	0,16	4,867/ 4,88
7	З водопроводом і каналізацією, з ваннами або душами, з санвузлами, з водопідігрівачами будь-якого типу	1 особу	0,225	6,844/ 6,863
<u>Для споживачів, які мешкають у багатоквартирних будинках</u>				
8	Упорядковані квартири будинків при відсутності постачання гарячої води	1 особу	0,310	9,429/ 9,455

9	Обладнані водопроводом, каналізацією, з ваннами, санвузлами та гарячим водопостачанням через бойлерну систему	1 особу	0,355	10,798/ 10,828
10	Обладнані водопроводом, каналізацією, з ваннами, санвузлами та гарячим водопостачанням через бойлерну систему при відсутності теплоносія	1 особу	0,295	8,973/ 8,998
<u>Інші споживачі</u>				
11	Готелі, пансіонати і мотелі: - категорії* з пральнею; - категорії** з пральнею; - категорії*** з пральнею; -категорії****з пральнею; - категорії***** з пральнею	1 мешканець	0,05 0,06 0,09 0,09 0,12	-
12	Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: - із загальними ваннами та душами; - з санітарними вузлами, які близько до палат; - інфекційні	1 ліжко	0,045 0,11 0,13	-
13	Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: - із загальними душами; - із душами при всіх житлових кімнатах; - із ваннами при всіх житлових кімнатах	1 ліжко	0,065 0,075 0,1	-
14	Поліклініки та амбулаторії	1 хворий 1 працівник у зміну	0,006 0,018	-
15	Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати: - із денним перебуванням дітей; - з їдальнями на півфабрикатах; - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; - із цілодобовим перебуванням дітей;	1 дитина	0,02 0,02 0,05 0,03	-

	- з їдальнями на півфабрикатах; - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями		0,03 0,08	
16	Пральні: - не механізовані; - механізовані	1 кг сухої білизни	0,025 0,05	-
17	Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо	1 працівник	0,009	-
18	Виробничі цехи: -звичайні; - з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м³/год	1 працівник в зміну	0,014 0,021	-
19	Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств	1 духова сітка у зміну	0,23	-
20	Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах	1 учень (1студенті, 1 викладач)	0,012	-
21	Аптеки: - торговельний зал і допоміжні приміщення; - лабораторія приготування ліків	1 працівник	0,018 0,255	-
22	Підприємства загального харчування: - без приготування їжі; - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі; - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому	1 страва	0,001 0,008 0,007	-
23	Крамниці: - продовольчі без холодильних установок); - промтоварні	1 робітник в зміну або 20 м ² торгового залу 1 робітник в зміну	0,185 0,012	-
24	Перукарні	1 робоче місце в зміну	0,023	-
25	Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади:	1 чол.	0,005 0,015	-

	- для глядачів; - для артистів			
26	Стадіони і спортзали: - для глядачів; - для фізкультурників, з - урахуванням приймання їжі; - для спортсменів, з урахуванням приймання їжі	1 місце 1 чол. 1 чол.	0,002 0,02 0,04	-
27	Плавальні басейни: - поповнення басейну; - для глядачів; - для спортсменів, які приймають душ	% від місткості 1 місце 1 особа	10 0,002 0,04	-
28	Лазні: - для миття в мильній з полосканням у душі; - те ж саме з прийманням оздоровчих процедур; - душова кабіна; - ванна кабіна	1 відвідувач	0,06 0,1 0,12 0,18	-
29	Витрати води на поли-вання: - покриття із трави; - футбольного поля; - решти спортивних споруд; - удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів; - зелених насаджень, газонів та квітників; - теплиці ґрунтові зимові; - теплиці стелажні зимові; - парники усіх типів; - утеплені ґрунти; - присадибні ділянки	1 м ²	0,003 0,0005 0,0015 0,0005 0,005 0,015 0,006 0,006 0,006 0,006	-
30	Витрати води на утримання тварин: - корови молочного на-пряму; - корови м'ясного на-пряму; - бугаї-плідники, нетелі; - молодняк 12-15 міс; - телята; - свині; - вівці; - коні; - норки; - лисиці та песці;	1 голова	0,100 0,074 0,061 0,041 0,024 0,060 0,011 0,080 0,006 0,014	-

	- собо́лі; - кро́лі; - курки яєчних порід; - курки м'ясних порід; - і́ндики; - качки; - гу́си; - цесарки; - перепели		0,006 0,003 0,00031 0,00036 0,00048 0,00192 0,00168 0,00031 0,00006	
31	Гаражі: -на вантажну машину; -автобус; -тролейбус; -легкову машину; -моторолер з кузовом; -індивідуальні стоянки мотоциклів; індивідуальні стоянкиавтомашин	1 одиниця	0,6 0,8 0,8 0,4 0,3 0,025 0,06	
32	Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу): - для житлових будинків, лазень, пралень, виробничих приміщень, май-стерень, гаражів; - для навчальних закладів, загально-освітніх установ, адміністративних будівель, НДІ, лікувальних установ, будинків відпочинку, санаторіїв, до кільких освітніх закладів, промтоварних магазинів; - для готелей, гуртожитків, шкіл-інтернатів,об'єктів фізкультурного іфізкультурно-дозвільного призначення; - для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, театрів, кінотеатрів, громадських туалетів	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,004 0,008 0,006 0,125	-
33	Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу) заератором: - для житлових будинків,лазень, пралень, виробничих приміщень, май-стерень, гаражів;	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,003	-

	- для навчальних закладів, загально-освітніх установ, адміністративних будівель, НДІ, лікувальних установ, будинків відпочинку, санаторіїв, дошкільних освітніх закладів, промтоварних магазинів; - для готелей, гуртожитків, шкіл-інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення; - для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, театрів, кінотеатрів, громадських туалетів		0,006	
			0,005	
			0,120	
34	Мийка з краном гарячої та холодної води: - лікувальних установ, будинків відпочинку, санаторіїв, дошкільних освітніх закладів, промтоварних магазинів, готелей, гуртожитків, шкіл-інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення; - для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, театрів, кінотеатрів, громадських туалетів	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,050	-
			0,150	
35	Душ індивідуального користування: - для лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень, гаражів; - гуртожитків, шкіл-інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення, спортивних споруд, театрів, кіно-театрів, громадських туалетів	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,150	-
			0,012	
36	Вологе прибирання місць загального користування	1 м ²	0,0004	0,0016

	для житлових будинків та інших будівель			
37	Гігієнічний душ (біде)	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,0005	-
38	Пісуар	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,010	-
39	Раковина лабораторна, водорозбірна колонка	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,020	-
40	Кран	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,20	-
41	Раковина зі змішувачем	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,008	-
42	Пральна машина побутова	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,050	-
43	Унітаз в громадських туалетах	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,090	-

Примітки:

1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

3. Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання на добу. Кількість поливань за добу треба приймати залежно

від кліматичних і місцевих умов. Поливання для території Кушугумської селищної ради здійснюється з 1 травня по 30 вересня включно.

4. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

5. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

6. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

$$U = 2,2 \times n \times m \times T \times \Psi,$$

де n – кількість посадочних місць;

m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2;

для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1,5; T – час роботи підприємства загального харчування, год.;

Ψ – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається для їдалень та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати $\Psi = 0,17 \div 1,0$.

7. Витрати води на охолодження агрегатів у холодильних установках та кондиціонування повітря повинні враховуватися додатково згідно з паспортними даними.

8. Витрати води на технологічні потреби лікувальних закладів, не вказаних у нормах, необхідно приймати згідно з вимогами технологічної частини будівельного проекту.

9. Обсяги питної води на утримання собак необхідно приймати згідно з даним Додатком для користувачів, аналогічних по характеру водокористування – соболі (0,006 м³/добу).

Секретар селищної ради



Вікторія КРИВЕНКО