

**Результати виробничого контролю безпеки та якості покупної питної води
розподільної мережі Вільнянського та Степногірського ЕЦВВ КП "Облводоканал" ЗОР**

згідно вимог ДСанПіН «Показники безпеки та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру» та вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

січень 2026 року

З/п	Показник	Вимоги ДСанПіН «Показники безпеки та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру» та / вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»	Місця відбору проб Вільнянський ЕЦВВ							Місця відбору проб Степногірський ЕЦВВ	
			насосна станція «Вільнянськ»		насосна станція «Новомиколаївка»		Місце балансового розподілу с Люцерна	насосна станція «Лежине»		насосна станція «Кушугум»	насосна станція «Балабине»
			вхід Д=500мм	вихід Д=800мм	вхід Д=200мм	вихід Д=400мм	вихід Д=800мм	вхід Д=200мм	вихід Д=400 мм	вихід Д=200 мм	вихід Д=200 мм
I.	Мікробіологічні показники										
1.	Загальне мікробне число при 37°С – 24 год, КУО/см ³	< 50 /< 50	4	2	6	4	6	4	2	4	4
2.	Загальні коліформи, КУО/100см3	не допускаються / не допускаються	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено
3.	E. coli, КУО/100см3	не допускаються / не допускаються	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено
4.	Ентерококи, КУО/100см3	не допускаються / не допускаються	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено	Не виявлено
II.	Органолептичні показники										
5.	Запах 20°С, бали	3 / 2	1	1	0	0	0	1	1	1	1
6.	Запах 60°С, бали	3 / 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Смак та присмак, бали	3 / 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Забарвленість, градуси	35 / 20	10,8	13.5	16.3	14.9	13.5	13.5	10.8	10.8	10.8
9.	Каламутність, мг/дм ³	2,03 / 0,58(ІНОК)	0,58(ІНОК)	0,58(ІНОК)	0,58(ІНОК)	0,58(ІНОК)	0,58(ІНОК)	0,58(ІНОК)	0,58(ІНОК)	0,58(ІНОК)	0,58(ІНОК)
III.	Фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні показники										
10.	Хлороформ *, мкг/л	300 / 60		120		145			110		

* - визначається у разі проведення додаткового знезараження питної води