



УКРАЇНА  
**НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**  
**МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ**

сьомого скликання  
п'ятдесят п'ята сесія

**РІШЕННЯ**

21.12.2019

№ 9

**Про затвердження нормативів питного водопостачання для населення с.Данило-Іванівка, селищ Зелене та Нове, Мелітопольського району, Запорізької області**

З метою забезпечення водопостачання населених пунктів ради, які обслуговуються КП «Облводоканал» ЗОР ЕЦВ ЗГВ, а саме Нове, Зелене та Данило-Іванівка, враховуючи звіт про науково-технічну розробку, виконаний державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новенська сільська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити нормативи питного водопостачання для населення с.Данило-Іванівка, селищ Зелене та Нове, Мелітопольського району, Запорізької області (звіт додається).
2. Надати дане рішення з додатком до КП «Облводоканал»ЗОР для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з комісія з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.



Сільський голова

Валентин Бутенко

НОРМАТИВИ  
питного водопостачання для с. Данило-Іванівка, селищ Зелене та Нове,  
Мелітопольського району, Запорізької області

(проект)

Київ -2019

Нормативи питного водопостачання для с. Данило-Іванівка, селищ Зелене та Нове,  
Мелітопольського району, Запорізької області

Норми питного водопостачання (надалі - Норми) - це кількісний показник споживання послуг питного водопостачання однією розрахунковою одиницею (один мешканець багатоквартирного або приватного будинку, одне місце в готелі, лікарні, 1 м<sup>2</sup> торгівельної площі тощо) за певний час (добу, місяць).

Нормативи питного водопостачання для с. Данило-Іванівка, селищ Зелене та Нове, Мелітопольського району, Запорізької області розроблені відповідно до вимог «Порядок розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1107, а самі значення норм питного водопостачання для населення с. Данило-Іванівка, селищ Зелене та Нове, Мелітопольського району, Запорізької області розраховані відповідно до «Методики визначення нормативів питного водопостачання населення», затвердженої наказом Держжитлокомунгоспу від 27.09.2005 № 148 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 р. за № 1210/11490.

Норми водопостачання для населення

№	Види благоустрою житлового фонду	Норми споживання послуг з централізованого постачання питної води на 1 особу		Норми споживання послуг з централізованого водовідведення на 1 особу	
		л/добу	м <sup>3</sup> /міс	л/добу	м <sup>3</sup> /міс
1	З водопроводом, та каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом)	200	6,08	200/0	6,08/0
2	З користуванням питною водою з дворових водозабірних колонок або кранів	115	3,5	115/0	3,5/0
3	З користуванням питною водою з вуличних водозабірних колонок	50	1,52	-	-

Добові витрати води на поливання

Об'єкти	Розрахункові (питомі) середні за рік витрати води	
	л/добу на 1 м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup> /рік на 1 м <sup>2</sup>
покриття із трави	3	0,366
футбольного поля	0,5	0,061
решти спортивних споруд	1,5	0,183
удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів	0,5	0,061
зелених насаджень, газонів та квітників	6	0,732
теплиць ґрунтових зимових	15	0,915
теплиць стелажних зимових	6	0,366
парників усіх типів	6	0,366
утепленого ґрунту	6	0,366
присадибної ділянки	6	0,732

Примітка 1. Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання.

Примітка 2. При відсутності даних по площі за видами благоустрою (зелені насадження, проїзди та ін.) сумарну витрату води на поливання у перерахунку на 1 жителя треба приймати 50-90 л/добу.

Примітка 3. Планова кількість днів, у які здійснюється поливання посадок у відкритому ґрунті протягом року, для с. Данило-Іванівка, селищ Зелене та Нове, Мелітопольського району, Запорізької області, становить 122 дні (з 1 травня по 31 серпня включно). Період застосування норм на поливання зимових теплиць – з березня по квітень. Поливання здійснюється 1 раз на добу.

**Добові витрати води на утримання худоби**

№ з/п	Споживачі	Розрахункові (питомі) середні за рік витрати води	
		л/добу на 1 голову худоби	м <sup>3</sup> /міс. на 1 голову худоби
1	корови молочні	115	3,50
2	корови м'ясні	75	2,28
3	бички та нетелі	65	1,98
4	молодняк ВРХ віком до 2 років	32	0,97
5	телята віком до 6 місяців	22	0,67
6	коні робочі, верхові, рисисті та матки, які не годують	60	1,82
7	коні племені та матки-годувальниці	80	2,43
8	лоша виробник	70	2,13
9	лоша у віці до 1,5 року	45	1,37
10	вівці дорослі	10	0,30
11	молодняк овець	6	0,18
12	кнури-виробники, матки основні	25	0,76
13	свиноматки з приплодом	60	1,82
14	свиноматки супоросні, холості	25	0,76
15	ремонтний молодняк (свині)	15	0,46
16	поросята-відлучники	5	0,15
17	свині на відгодування	15	0,46
18	кури	1	0,03
19	індики	1,5	0,05
20	качки та гуси	2	0,06
21	норки, соболі, кролі	3	0,09
22	песці, лисиці	7	0,21

**Примітка 1.** В норми на утримання худоби включені витрати на миття приміщень, кліток, молочного посуду, виготовлення кормів, охолодження молока та ін.

**Примітка 2.** При гідровидаленні гною передбачається додаткова витрата води в межах – 4-10 л на 1 голову, в залежності від способу його видалення.

**Нормативи питного водопостачання для інших споживачів**

№ з/п	Споживачі	Одиниця виміру	Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на одиницю виміру		Тривалість водорозбору, годин						
			загальна	у т.ч. гаряча							
1	Готелі, пансіонати і мотелі:	1 мешканець									
	- категорії* з пральною					120	70	24			
	- категорії** з пральною					150	90	24			
	- категорії*** з пральною					190	100	24			
	- категорії**** з пральною					230	140	24			
- категорії***** з пральною	300	180	24								
2	Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади:	1 ліжко									
	- із загальними ваннами та душами;					120	75	24			
	- з санітарними вузлами, які близько до палат;					200	90	24			
- інфекційні	240	110	24								
3	Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму:	1 ліжко									
	- із загальними душами					130	65	24			
	- із душами при всіх житлових кімнатах					150	75	24			
- із ваннами при всіх житлових кімнатах	200	100	24								
4	Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси:	1 місце									
	- з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни					60	30	24			
- з їдальнями, які працюють на сировині та пральнями	200	100	24								
5	Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати:	1 дитина									
	- із денним перебуванням дітей:										
	- з їдальнями на півфабрикатах;								40	20	10
	- з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями;								80	30	10
	- із цілодобовим перебуванням дітей:								60	30	24
- з їдальнями на півфабрикатах;											
- з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями;	120	40	24								
6	Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах	1 учень (студент і 1 викладач)	20	8	8						
7	Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки	1 працівник	15	6	8						

№ з/п	Споживачі	Одиниця виміру	Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на одиницю виміру		Тривалість водорозбору, годин	
			загальна	у т.ч. гаряча		
	та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо					
8	Підприємства загального харчування:					
	- без приготування їжі	1 страва	2	1		
	- з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі	- « -	12	4		
	- з приготуванням їжі, яка реалізується на дому	- « -	10	3		
9	Крамниці:					
	- продовольчі без холодильних установок)	1 робітник в зміну або 20 м <sup>2</sup> торгового залу	250	65	8	
	- промтоварні	1 робітник в зміну	20	8	8	
10	Поліклініки та амбулаторії	1 хворий	10	4	10	
		1 працівник у зміну	30	12	10	
11	Аптеки - торговельний зал і допоміжні приміщення - лабораторія приготування ліків	1 працівник	30	12	12	
		- « -	310	55	12	
12	Перукарні	1 робоче місце в зміну	56	33	12	
13	Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади:					
		1 чол.	8	3	4	
	- для глядачів	- « -	40	25	8	
14	Стадіони і спортзали:					
		- для глядачів	1 місце	3	1	4
		- для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі;	1 чол.	50	30	11
	- для спортсменів, з урахуванням приймання їжі	1 чол.	100	60	11	
15	Плавальні басейни:					
		- для глядачів	1 місце	3	1	6
		- для спортсменів, які приймають душ;	1 особа	100	60	8
	- поповнення басейну	% від ємкості	10	-	8	
16	Лазні:					
		- для миття в мильній з полосканням в душах	1 відвідувач	180	120	3
		- те ж саме з прийманням оздоровчих процедур	- « -	290	190	3
		- душова кабіна	- « -	360	240	3
	- ванна кабіна	- « -	540	360	3	
17	Пральні: - не механізовані;	1 кг сухої білизни	40	15	-	

№ з/п	Споживачі	Одиниця виміру	Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на одиницю виміру		Тривалість водорозбору, годин
			загальна	у т.ч. гаряча	
	- механізовані	- « -	75	25	-
18	Виробничі цехи: - звичайні	1 працівник в зміну	25	11	8
	- з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м <sup>3</sup> /год.	- « -	45	24	6
19	Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств	1 духова сітка у зміну	500	270	-
20	Заливання поверхні ковзанки	1 м <sup>2</sup>	0,5	-	-

**Примітка 1.** Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

**Примітка 2.** При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

**Примітка 3.** Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

**Примітка 4.** Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

**Примітка 5.** На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

$$U = 2,2 \times n \times m \times T \times \Psi,$$

де n – кількість посадочних місць;

m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2;

для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1,5;

T – час роботи підприємства загального харчування, год.;

Ψ – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається для їдалень та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати Ψ = 0,17 ÷ 1,0.